


Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 66155-2

3. BAUTEILAUFBAUTEN – OPAKE BAUTEILE, SEITE 1/5

AUSSENWAND ALLGEMEIN

WÄNDE GEGEN AUSSENLUFT




Das Bauteil erfüllt die U-Wert-Anforderung für Neubauten (lt. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,30 W/m²K).

Wert:	0,14 W/m ² K
Anforderung:	max. 0,30 W/m ² K
Erfüllung:	erfüllt

FUSSBODEN GEGEN AUSSEN

DECKEN ÜBER AUSSENLUFT (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)



Das Bauteil erfüllt die U-Wert-Anforderung für Neubauten (lt. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,20 W/m²K).

Wert:	0,16 W/m ² K
Anforderung:	max. 0,20 W/m ² K
Erfüllung:	erfüllt


Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 66155-2

3. BAUTEILAUFBAUTEN – OPAKE BAUTEILE, SEITE 2/5

FUSSBODEN ZUM VERKAUF EG

DECKEN GEGEN GETRENNTE WOHN- UND BETRIEBSEINHEITEN




Das Bauteil erfüllt die U-Wert-Anforderung für Neubauten (lt. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,90 W/m²K).

Wert:	0,33 W/m ² K
Anforderung:	max. 0,90 W/m ² K
Erfüllung:	erfüllt

FUSSBODEN ZUR TIEFGARAGENRAMPE

DECKEN ÜBER AUSSENLUFT (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)



Das Bauteil erfüllt die U-Wert-Anforderung für Neubauten (lt. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,20 W/m²K).

Wert:	0,17 W/m ² K
Anforderung:	max. 0,20 W/m ² K
Erfüllung:	erfüllt